


DETAL OPARCIA WIĄZARÓW DACHOWYCH

SKALA 1:25

WYKONAĆ SZTUK: 65



ZŁĄCZE KĄTOWE WZMOCNIONE:

- KĄTOWNIK TYPU E20/3,
- STAL OCYNKOWANA OGNIOWO,
- WYMIARY min. 170x113x95x3 [mm].
- STOSOWAĆ JAKO POŁĄCZENIE OBUSTRONNE DLA KAŻDEGO WIĄZARA,
- STOSOWAĆ PEŁNE GWOŹDZIOWANIE, ŁĄCZĄC ZŁĄCZE DO WIĄZARA I PODKŁADKI DREWNIANEJ,
- NOŚNOŚĆ MIN. POJEDYŃCZEGO ZŁĄCZA: 40kN (WYRYWANIE), 30kN (ŚCINANIE).

POŁĄCZENIE ZŁĄCZA KĄTOWEGO Z WIĄZAREM DREWNIANYM:



- POŁĄCZENIE STOSOWAĆ PO OBU STRONACH WIĄZARA,
- POŁĄCZENIE NA "PEŁNE GWOŹDZIOWANIE" JEDNAK NIE MNIEJ JAK: 8x ŚRUBA M8 + 30x WKRETY Ø5 L=50mm (SUMARYCZNIE DLA DWÓCH ZŁĄCZY KĄTOWYCH),
- WKRETY NP. TYPU: CSA, OCYNKOWANE OGNIOWO

POŁĄCZENIE ZŁĄCZA KĄTOWEGO Z WIĘNCEM ŻELBETOWYM:

- POŁĄCZENIE STOSOWAĆ PO OBU STRONACH WIĄZARA,
- POŁĄCZENIE NA: 10x M10: KOTWA MECHANICZNA ROZPOROWA TYPU WA LUB KOTWY WKLEJANE CHEMICZNIE,
- ODLEGŁOŚCI, ROZSTAWY I ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH, WERYFIKOWAĆ Z OBRANYM PRODUCENTEM ZŁĄCZY I ŁĄCZNIKÓW
- MIN. NOŚNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE POJEDYŃCZEJ KOTWY: 10kN, NA ŚCINANIE: 11kN

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:25



AUTOR OPRACOWANIA :

Biurowie Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm

NAZWA OPRACOWANIA

ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI
SZCZEGÓŁOWEJ DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH W DPG
HREBENNE - RAWA RUSKA

NUMER DZIAŁKI

687

PROJEKTANT :

mgr inż. Bartosz Szostak

LUB/0360/PBKb/15

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU

OPARCIE WIĄZARÓW DACHOWYCH

DATA

GRUDZIEŃ 2016

NUMER RYSUNKU

K-19

STADIUM

PW

SKALA

1:25

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH