

TZ-4311.1.8.2019

Chełm 20.03.2019 r.

### **Odpowiedzi na pytania**

dot.: postępowania przetargowego pn. **Garaż na sprzęt do utrzymania przejścia granicznego – DPG Terespol**, nr sprawy TZ-4311.1.8.2019.

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, które stanowią integralną część istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

#### **Pytanie nr 1**

„Brak jest mapy z proponowaną lokalizacją garażu. Informacja taka potrzebna jest do zachowania prawidłowych odległości budynku od granic działki, sąsiednich budynków, drogi pożarowej itd.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Mapa z proponowaną lokalizacją garażu w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

#### **Pytanie nr 2**

„Czy garaż jest obiektem jednoprzestrzennym, a jeśli tak, to po co są cztery lampy ewakuacyjne przy jednych drzwiach ewakuacyjnych. Jeśli nie, to jakie pomieszczenia należy przewidzieć?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Jest to obiekt jednoprzestrzenny. Planowane są lampy **awaryjne**(nie ewakuacyjne).

#### **Pytanie nr 3**

„Cztery lampy oświetlenia ewakuacyjnego czy awaryjnego - to są różne lampy. Może być ewakuacyjna z funkcją awaryjnego, w drugą stronę to nie działa.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Są to lampy oświetlenia **awaryjnego**.

#### **Pytanie nr 4**

„Jaką należy przyjąć gęstość obciążenia ogniowego dla budynku?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Projektant przyjmuje gęstość obciążenia ogniowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi właściwymi przepisami w tym zakresie.

**Pytanie nr 5**

„Czy przewiduje się w budynku pomieszczenia zagrożone wybuchem?”

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Nie przewiduje się w budynku pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

**Pytanie nr 6**

„Co ma być garażowane w budynku - chodzi o prawidłowe zaprojektowanie posadzki?”

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

2 ciągniki spalinowe, przyczepa ciągniona, pługi ciągnione, posypywarka ciągniona, Melex akumulatorowy, drobny sprzęt.

**Pytanie nr 7**

„Czy nie przewiduje się mycia posadzek? Instalacja wod-kan.”

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Nie przewiduje się instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

**Pytanie nr 8**

„Czy budynek ma być nieogrzewany?”

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Inwestor planuje w przyszłości dogrzewanie garażu grzejnikami elektrycznymi zamontowanymi we własnym zakresie. Projektując instalację elektryczną należy przewidzieć zapas mocy do zasilenia grzejników.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
  
Waldemar Madej

**Załącznik:**

1. Mapa z proponowaną lokalizacją garażu.

STACJA TRANSFORMATOROWA 150/4KV

Rozdzielnica RGm

ZESPÓŁ PRĄDOWÓRCZY 500V A/400KW

AGREGAT KUMAT

2a  
30.00-134.75  
YCY4x70 z RGm  
RP2A

1a

BIURO GEODEZYJNE  
Leszek Aleksandrak  
ul. Poleskiej 32, tel. 596-27-01  
m. Terespol, woj. lubelskie


WIDOK MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Skala 1:500  
obr. Terespol  
pow. bialski  
woj. lubelskie  
sek. 117.114.2322

Proponowana lokalizacja garażu

Mapa aktualna na dzień 24.08.2006r.  
w rejonie oznaczonym linią przerywaną koloru zielonego.

STAROSTA BIALSKI  
ADMINISTRACJA REZERWY DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

GEOD. ...  
Leszek Aleksandrak  
upr. nr. 944P



1 m Terespol  
20 000 1:200  
30 100 1:300

OBIEKTY ISTNIEJĄCE  
A - BUDYNEK GŁÓWNY



